



EFFECTIS ERA AVRASYA TEST ve BELGELENDİRME AŞ  
Dilovası OSB Mahallesi Fırat Caddesi No: 18  
Dilovası, Kocaeli / TÜRKİYE  
www.effectis.com

## TEST SONUÇ BELGESİ

No: ERA – 2300– 0024

Bu belgede tanımlanan ürünün yangına tepki testleri Efectis Era Avrasya Test Laboratuvarı'nda 10.01.2023-11.01.2023 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. Yangına karşı tepki sınıflandırması aşağıda belirtilen standart kapsamında yapılmıştır:

**EN 13501-1:2018**

**“SPC 1000 - 5 Hadveli PIR Fibro Çatı Paneli - 50 mm ve SPC 950 - 4 Hadveli PIR Fibro Çatı Paneli - 50 mm”**

Yanma davranışı	Duman oluşturma	Yanan damlalar
B	- s 1	, d 0

**Yanıcılık Sınıfı\***

**Zor Alevlenici**

\*Binaların yangından korunması hakkında yönetmelik Ek-2/Ç yapı malzemelerinin TS EN 13501-1' e göre yanıcılık sınıfları tablosu

Piyasaya süren firma: İZOCAM TİC. VE SAN. A.Ş.  
Altayçeşme Mah. Çamlı Sok. Esas Ofispark No:21 Kat:4-5 Maltepe,  
İstanbul / TÜRKİYE

Üretici firma: İZOCAM TİC. VE SAN. A.Ş.  
GEBKİM Tesisleri Çerkeşli Köyü Yolu Üzeri Kocabayır Tepe Mevkii,  
Kiplasma Cad., 41455 Dilovası, Kocaeli / TÜRKİYE

*e-ımalı*

Ali BAYRAKTAR

Laboratuvar Müdürü

31.08.2023

Bu belge, test sonuçlarının bir beyanıdır ve ürünün tip onayını veya belgelendirmesini temsil etmez. Ürün özellikleri ve uygulama alanı ile ilgili tüm detayları ERA-23-080- numaralı raporda tanımlanmıştır.

